

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0323/05/RF

Pratica n. 1158/05

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Isolante.

prodotto da: **EBRILLE S.r.l. – 14049 Nizza Monferrato (AT)**

denominato: **ESPANSECO/ESPANSETTE/EBRILSPLIT/EBRILCOLD/
TWINSPILT/ECOPLUS/EASYSPLIT/EBRIL VRV – spessore
6 mm-**

impiegato come: **Materiale isolante in vista con componente isolante non
direttamente esposto alle fiamme per rivestimento di tubazioni,
e condotte di ventilazione.**

posto in opera: **Appoggiata su supporto incombustibile.**

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 - 1 (UNO - UNO)

al manufatto stesso privo dello strato esposto alla fiamma è attribuita in conformità alla UNI 9177 la classe **1 (UNO)** di reazione al fuoco.

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 04/01/2006

Il Direttore del Laboratorio
(Ing. P. CAU)



MI02RF02

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0324/05/RF

Pratica n.1159/05

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Isolante.

prodotto da: **EBRILLE S.r.l. – 14049 Nizza Monferrato (AT)**

denominato: **ESPANSECO/ESPANSETTE/EBRILSPLIT/EBRILCOLD/
TWINSPLIT/ECOPLUS/EASYSPLIT/EBRIL VRV – spessore
15 mm-**

impiegato come: **Materiale isolante in vista con componente isolante non
direttamente esposto alle fiamme per rivestimento di tubazioni,
e condotte di ventilazione.**

posto in opera: **Appoggiata su supporto incombustibile.**

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 - 1 (UNO - UNO)

al manufatto stesso privo dello strato esposto alla fiamma è attribuita in conformità alla UNI 9177 la classe **1 (UNO)** di reazione al fuoco.

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 04/01/2006

Il Direttore del Laboratorio
(Ing. P. CAU)

