

- Accreditato SINAL (N° 0006) - Accreditato SINCERT (N° 032 A&B)
- Notificato CE (0497)
- Autorizzato Ministero Interno per:
Resistenza e Reazione al fuoco; Estintori d'incendio
- Autorizzato Ministero Trasporti per:
Caschi; Isotermita (ATP); Componenti auto
- Qualificato TÜV Rheinland per: Type Approval - GS
- Certificazione di prodotto
- Certificazione Sistemi Aziendali
- Inspection



VIALE LOMBARDIA, 20
20021 BOLLATE (MI)

TELEFONO 02 38330.1
TELEFAX 02 3503940
02 38330.288

LABORATORIO:

CHIMICA-FISICA

SETTORE:

PERMEABILITA'

RAPPORTO DI PROVA
(Testing report)

Pag. 1
di/of
pag. 3

N° **005/LCF/ED/00** Data: 08/03/00

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:

**TUBO IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO DENOMINATO:
"EBRILSPLIT", "EBRILCOLD", "FLEX-PE".**

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:

EBRILLE s.r.l.
Strada Canelli, 61/A
14049 NIZZA MONFERRATO (AT)

PROGETTO
PROVA UFFICIALE SECONDO NORMA:

prEN 13469

DISTRIBUZIONE ESTERNA:

c.a. Sig. GIANNI EBRILLE

DISTRIBUZIONE INTERNA:

Copia: Responsabile Laboratorio

ENTE DI ACCREDITAMENTO:


RISULTATI:

Nella seguente tabella riportiamo il valori di μ rilevati su n°3 provini, la media e la deviazione standard.

	TUBO IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO DENOMINATO: "EBRILSPLIT", "EBRILCOLD", "FLEX-PE"
I provino	12150
II provino	11000
III provino	11200
MEDIA	11450
DEVIAZIONE STANDARD	614

RESP. LAB. CHIMICA-FISICA
Laboratory Head

Dr. ssa Patrizia GUARRATA



RESP. CENTRO
Managing Director

Ing. Pasqualino CAU

